<u>החלטת רשות החשמל מישיבה 678 מיום 13.12.2023</u>

<u>החלטה מס' 67803 – תיקון אמות מידה 175 -176 – הארכת תקופת ההקמה למתקני ייצור באנרגיה מתחדשת</u>

שלום רב,

למסמך זה מצורפים החלקים הבאים:

1. דף נלווה
2. החלטה

דף נלווה

תקציר ההחלטה

בהחלטה זו נקבעת תקופת הקמה למתקני ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, בהתאם למורכבות חיבור המתקנים ולסוג העבודה הנדרש על-ידי חברת החשמל. בהתאם לתיקון, תקופת ההתחייבות לחיבור תהיה לפרק זמן של שנה עד שלוש שנים, בהתאם למורכבות האמורה ובכפוף להפקדת ערבות על-ידי הצרכן.

<u>החלטת רשות החשמל מישיבה 678 מיום 13.12.2023</u>

<u>החלטה מס' 67803 – תיקון אמות מידה 175 -176 – הארכת תקופת ההקמה למתקני ייצור באנרגיה מתחדשת</u>

בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ועל פי כל דין, קובעת בזאת רשות החשמל (להלן: "**הרשות**") כדלקמן:

1. תיקון אמות מידה 175 ו-176 בנוסח המצורף בנספח להחלטה זו.
2. תחילה ותחולה – תחילת התיקונים חודש מפרסום החלטה זו (14.1.2024) (להלן: "**יום התחילה**"), בנוסחם הסופי כפי שיפורסם ברשומות. התיקון יחול גם על מתקנים שעומדים בסעיף התחולה הקבוע באמת מידה 176(ח)(4) ושהגישו בקשת חיבור טרם יום התחילה אך טרם עמדו בתנאים לסנכרון הקבועים באמת מידה 4ב35.

ביאורים:

1. אחד החסמים העיקריים בפני עמידה ביעד של 30% ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות לשנת 2030 הוא היכולת לתכנן ולפתח את רשת החשמל בקצב מספק ובהיקפים הנדרשים.
2. במסגרת אמת מידה 175 הנוכחית, בנוסחה טרם תיקון הקבוע בהחלטה זו, תקופת ההתחייבות לחיבור מתקנים פוטו-וולטאיים או פוטו-וולטאיים משולב עם אגירה עומדת על 360 ימים. משמעות הדבר היא שככל והעבודות הנדרשות לחיבור המתקן מורכבות וביצוען דורש יותר מ-360 ימים, תשובת המחלק תהיה שלילית והמתקנים המבוקשים לא יוקמו.
3. בהתאם לתיקון המוצע, תקופת ההתחייבות לחיבור תיקבע לפי מורכבות החיבור ולפי סוג העבודה הנדרש, כך שתקופת ההתחייבות לחיבור תינתן לפרק זמן של שנה עד שלוש שנים, בהתאם למורכבות האמורה ובכפוף להפקדת ערבות על-ידי הצרכן.
4. לפיכך, פרק הזמן לחיבור מתקן כאמור יעמוד על שנה, אולם אם חיבור המיתקן מחייב הקמה או שדרוג רשת מתח נמוך תת קרקעית כולל החלפת או הוספת שנאי בתחנת טרנספורמציה קיימת, תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן יהיה לתקופה של עד שנתיים מיום מתן ההתחייבות לצרכן. אם חיבור המיתקן מחייב עבודות במתח גבוה לרבות הוספת תחנת טרנספורמציה, תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן יהיה לתקופה של עד שלוש שנים מיום מתן ההתחייבות לצרכן.
5. הפקדת הערבות נועדה להבטיח שעבודה מורכבת הנדרשת לצורך חיבור המתקן תבוצע רק במקרים בהם קיימת ודאות גבוה שהצרכן יקים את המתקן, כך שאם המיתקן יעמוד בתנאים לסנכרון בתוך המועד שנקבע לו בתשובת המחלק, לא תחולט כלל הערבות.
6. על מנת לתמרץ היצרנים להקמה מהירה של המתקנים, מוצע גם שתקופת ההתחייבות לרכישת האנרגיה מהמתקן לאחר הקמתו תהיה למשך 26 שנים מיום מתן ההתחייבות לחיבור ולא למשך 25 שנים מיום שילוב המיתקן לרשת כפי שקבוע בנוסח הנוכחי של אמות

המידה, אלא אם כן מבקש החיבור ביקש תקופת התחייבות קצרה יותר. מטרת השינוי היא לתמרץ יזמים להקים מתקנים במקומות שבהם לא נדרשות עבודות מורכבות ברשת החלוקה.

7. נציין כי על מנת לתת וודאות למשק לגבי המשך האסדרה הקבועה באמות מידה 175-176, הרשות כבר פרסמה שימוע לעניין הארכת תוקף האסדרה האמורה והחלטה הקובעת תעריף לאנרגיה המוזנת בשעות הערב ממתקנים פוטו-וולטאיים שמשלבים יכולת אגירה.

נספח

נוסח משולב לאמת מידה 175(ג) ו-176(ח) לאחר התיקון

175 (ג) תוקף ההתחייבות

1. תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן יהיה ~~ל- 360 ימים~~לשנה מיום מתן ההתחייבות לצרכן. ~~חלפו 360 ימים~~חלפה שנה כאמור ולא חובר המיתקן לרשת מכל סיבה שהיא, תפוג ההתחייבות ולא יחבר המחלק את המיתקן לרשת.
2. על אף האמור בסעיף קטן 1, אם חיבור מיתקן פוטוולטאי או מיתקן פוטו וולטאי המשלב קיבולת אגירה מחייב הקמה או שדרוג רשת מתח נמוך תת קרקעית כולל החלפת או הוספת שנאי בתחנת טרנספורמציה קיימת, תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן יהיה לתקופה של עד שנתיים מיום מתן ההתחייבות לצרכן.
3. על אף האמור בסעיפים קטנים 1 ו-2, אם חיבור מיתקן הפוטוולטאי מחייב עבודות במתח גבוה לרבות הקמת תחנת טרנספורמציה חדשה, תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן יהיה לתקופה של עד שלוש שנים מיום מתן ההתחייבות לצרכן.
4. ~~1~~. התחייבות לחיבור בהתאם לסעיפים קטנים 2 או 3 , תותנה במתן ערבות בסך של 150 ₪ לקילו-וואט. תוקף הערבות יהיה 45 יום לאחר מועד ההתחייבות. חלף המועד לעמידה בתנאים לסנכרון הקבוע ~~בתשובת המחלק~~ באמת מידה 35כ4(ד) ולא ~~חובר המיתקן לרשת~~ עמד המתקן בתנאים לסנכרון מכל סיבה שהיא, יחלט המחלק את הערבות המופקדת, תפוג ההתחייבות לחיבור ולא יחבר המחלק את המיתקן לרשת.

176(ח) תוקף שיטת ההתחשבנות

(1) בטל

(2) הוראות סעיף (ג) ייכנסו לתוקף במועד הקובע.

(3) שיטת ההתחשבנות בין המחלק לבין הצרכן, שנקבעה לפי הוראות אמת מידה זו, תהיה בתוקף במשך 2526 שנים מיום ~~שילוב המיתקן לרשת בידי המחלק~~מתן ההתחייבות לצרכן. על אף האמור, לבקשת מבקש החיבור ישלם המחלק את התעריף לתקופה קצרה יותר.

(4) הסדרי תשלומים לפי סימן זה יחולו רק על מי שביקש לשלב מיתקן לפי סימן זה, החל מיום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018) ולא ביקש קודם לכן לשלב את אותו מיתקן לפי סימן אחר או לפי סימן זה בנוסחו ערב תחילת תוקפם של כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני)(תיקון),התשע״ח-2018.