פטור מהיתר בנייה למתקני אגירה ביהודה ושומרון

תקנה 24א החדשה פוטרת מהיתר בנייה מתקן אגירת אנרגיה עד 600 קוט"ש, בתנאים שמחמירים לפי גודל המתקן.

מקור

מפרסם המנהל האזרחי ביהודה ושומרון

שם תקנות תכנון ערים, כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (תיקון מס' 7), התשפ"ז-2026

נחתמו 26.10.2026, בתוקף ממועד החתימה. נוסח סופי.

מגבלות הגודל לפטור

600 קוט"ש	3 מ'	5 מ"ר
קיבולת מרבית	גובה מרבי	שטח מרבי

מה נדרש בכל מדרגה

קיבולת	דרישות (מצטברות, בנוסף למדרגות הקודמות)
עד 10 קוט"ש	• עבודות החשמל בידי חשמלאי בעל רישיון מתאים • עמידה בהוראות כל דין ובסידורי הבטיחות לפי תקן NFPA 855
10–20 קוט"ש	• הודעה לוועדה המקומית על סיום העבודות, תוך 45 יום
20–100 קוט"ש	• אישור מהנדס בטיחות על קיום סידורי בטיחות האש לפי התקן • הודעה מוקדמת לוועדה המקומית, 15 ימי עבודה לפני תחילת העבודות • דיווח לרשות הכבאות
100–600 קוט"ש	• אישור רשות הכבאות הארצית • באזור מגן של קידוח מי שתייה: גם אישור קצין המטה לענייני איכות הסביבה
מעל 600 קוט"ש	אין פטור לפי התקנות. נדרש היתר בנייה כרגיל.

חשוב לדעת: התקנות חלות על מתקני אגירה בלבד, ואינן משנות את דיני ההיתרים למערכות סולאריות (PV). סקירה זו היא תקציר מידע ואינה מחליפה את נוסח התקנות.